WELLPRO

模块通道寄存器设置说明

Version 1.42A

模块型号	通道类型	MODBUS功能码	寄存器类型	寄存器地址		
				标准地址	偏置地址	组合地址
WP8024ADAM	DI	02	1X	0-7	1-8	10001-10008
	RY	01/05/15	0X	0-3	1-4	00001-00004
WP8025ADAM	RY	01/05/15	0X	0-7	1-8	00001-00008
WP8026ADAM	DI	02	1X	0-15	1-16	10001-10016
WP8027ADAM	DO	01/05/15	0X	0-15	1-16	00001-00016
WP8028ADAM	DI	02	1X	0-7	1-8	10001-10008
	DO	01/05/15	0X	0-7	1-8	00001-00008
WP3066ADAM	DS	03	4X	0-7	1-8	40001-40008
WP3076ADAM	AO	03/06/16	4X	0	1	40001
WP3078ADAM	AO	03/06/16	4X	0-2	1-3	40001-40003
WP3079ADAM	VO	03/06/16	4X	0-2	1-3	40001-40003
WP3082ADAM	AI	03	4X	0-7	1-8	40001-40008
WP3084ADAM	VI	03	4X	0-7	1-8	40001-40008
WP9038ADAM	AI	03	4X	0-5	1-6	40001-40006
	DI	02	1X	0-3	1-4	10001-10004
	DO	01/05/15	0X	0-3	1-4	00001-00004
WP9039ADAM	VI	03	4X	0-5	1-6	40001-40006
	DI	02	1X	0-3	1-4	10001-10004
	DO	01/05/15	0X	0-3	1-4	00001-00004
WP9065ADAM	T	03	4X	0-3	1-4	40001-40004
	DI	02	1X	0-3	1-4	10001-10004
	DO	01/05/15	0X	0-3	1-4	00001-00004

说明：标准地址为MODBUS RTU通讯标准串口指令的地址，偏置地址为某些组态软件中使用的寄存器地址（例如力控组态软件），组合地址为某些组态软件或PLC中使用的寄存器地址（例如组态王软件及西门子PLC）

上海纬朴电气科技有限公司
www.shwellpro.com